

Katowice, 25.01.2012r.

## PYTANIA

### **złożone w przetargu nieograniczonym na kontynuacja i zakończenie robót budowlanych projektu pn. "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach".**

#### **Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:**

- 100.** Prosimy o informację czy na świetliku dachowym (obiekt istniejący) w osiach 1-4/A-M nie zachodzi konieczność zamontowania „śniegołapów”. Jeżeli tak to prosimy o wydanie odpowiedniego opracowania uwzględniającego rodzaj, sposób montażu „śniegołapów” oraz o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.
- 101.** W projekcie wentylacji występują kanały w technologii prasowanej wełny mineralnej oraz w technologii silikatowo cementowej natomiast brak ich w przedmiarze. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji.
- 102.** W zestawieniu wyrobów stolarskich i ślusarskich występują drzwi D16, D 25, D25n, D26n, D39, D40, D29 wyposażone wg wymagań projektowych w zamek zapadkowy – zasuwkowy który przy odblokowaniu skrzydła czynnego powoduje odblokowanie skrzydła biernego. Prosimy o informację czy można odstąpić od tego wymogu ponieważ przy zastosowaniu takiego rodzaju zamka nie ma możliwości przy odblokowaniu skrzydła czynnego równoczesnego odblokowania skrzydła biernego.
- 103.** Czy w drzwiach D11 , D11n, D36, D1-d można obniżyć izolacyjność akustyczną do 40 dB ponieważ nie ma na rynku firmy która spełniłaby wymóg projektowy 43 dB.
- 104.** Czy w drzwiach D12, D12 n można obniżyć izolacyjność akustyczną do 42 dB ponieważ nie ma na rynku firmy która spełniłaby wymóg projektowy 48 dB.
- 105.** Czy drzwi D20 an i D 20 EI 60 można zamienić na bramę przesuwную , gdyż nie ma na rynku firmy która produkuje drzwi stalowe przesuwne EI 60.
- 106.** Prosimy o informację czy można zastosować drzwi D43 bez odporności pożarowej ponieważ nie ma na rynku firmy która wykonałaby takie drzwi o odporności EI 30.
- 107.** Czy istnieje możliwość zmniejszenia wysokości drzwi D6n, D8n, D9n gdyż maksymalna wysokość profilu dla którego obowiązuje aprobatą na EI 30 to 276 cm .