

Katowice, 30.01.2012r.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**złożone w przetargu nieograniczonym na kontynuację i zakończenie robót budowlanych projektu pn. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”.**

W związku z nadesłanymi pytaniami Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Odpowiedź na pytanie nr 100:**

Prosimy o uwzględnienie w ofercie śniegołapów wykonanych z rury nierdzewnej prostokątnej 50x30x2mm malowanej proszkowo długości 23,65mb x2 mocowanych przez klipsy dystansowe do profili fasadowych.

### **Odpowiedź na pytanie nr 101:**

W załączeniu przekazujemy skorygowany przedmiar w pliku „Przedmiar\_zmiany\_2012-01-30-3.pdf” uwzględniający również korektę przedmiaru technologii kotłowni. Skorygowane pozycje wentylacji i kotłowni zaznaczono kolorem różowym.

### **Odpowiedź na pytanie nr 102:**

Wszystkie drzwi z uwagą „ odblokowanie skrzydła czynnego powoduje odblokowanie skrzydła biernego” należy wyposażyć w zamek współpracujący z nawierzchniowym kontrolerem kolejności zamykania i kantryglami automatycznymi.

### **Odpowiedź na pytanie nr 103:**

Dopuszcza się obniżenie izolacyjności akustycznej wymienionych drzwi do  $R_w=42\text{dB}$ . W wypadku braku dostępności w/w drzwi w wymaganej izolacyjności i należy wykonać drzwi na indywidualne zamówienie.

### **Odpowiedź na pytanie nr 104:**

Dopuszcza się obniżenie izolacyjności akustycznej wymienionych drzwi do  $R_w=42\text{dB}$ .

### **Odpowiedź na pytanie nr 105:**

Należy dostarczyć i zamontować bramę stalową przesuwną o parametrach wskazanych w zestawieniu wyrobów stolarskich i ślusarskich, tj. z odpornością EI 60. Bramy o podanych parametrach występują w ofercie firm działających na rynku.

### **Odpowiedź na pytanie nr 106:**

Należy wycenić drzwi o parametrach wskazanych w zestawieniu wyrobów stolarskich i ślusarskich. W wycenie należy uwzględnić ewentualny koszt uzyskania jednostkowego dopuszczenia do użytku projektowanego rozwiązania (ITB). Projektuje się wykonanie skrzydła drzwiowego pełnego [ bez dodatkowego okienka kasowego] oraz okna kasowego z samozamykaczem w części stałej +elektrotrygiel, zwalniany w wypadku pożaru.

### **Odpowiedź na pytanie nr 107:**

Należy wykonać drzwi zgodnie z zestawieniem wyrobów stolarskich i ślusarskich, tj. o wys. 300cm. Drzwi o podanych parametrach występują w ofercie firm działających na rynku.

**Odpowiedź na pytanie nr 108:**

Zamawiający podtrzymuje standard wyposażenia łazienek i W.C. w standardzie opisanym w załączniku do projektu architektonicznego.

**Odpowiedź na pytanie nr 109:**

Oprawy oświetleniowe wchodzą w zakres przetargu, należy je wycenić w części elektrycznej przy uwzględnieniu opisanego standardu w części architektonicznej opracowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 110:**

Sufit S16 w nowym budynku występuje na fragmencie sufitu o powierzchni około 4m<sup>2</sup> w pomieszczeniu II 19 na II piętrze (garderoba) i ujęty został w przedmiarze sufitów S15.

**Odpowiedź na pytanie nr 111:**

Parametry techniczne zapadni nożycowej estrady zostały podane w pliku: windy.pdf.


**Odpowiedź na pytanie nr 112:**

Sufit podwieszany nad estradą należy wycenić jako komplet wg rysunków architektonicznych i rysunków wewnątrz sali koncertowej – powierzchnia około 80m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź na pytanie nr 113:**

W przedmiarze budowlanym dot. budynku istniejącego – poz. 405 dotyczy sufitów napinanych typ S9a i S9b.

P.O. DYREKTOR NAJZELNA

  
Grażyna Szymborska

FILHARMONIA ŚLĄSKA

im. Henryka Mikołaja Góreckiego

40-084 Katowice, ul. Sokolska 2

tel. 32 2586 261, 32 3511 719

NIP 634-013-76-69; REGON 00027933800000